

Strukturmerkmale nach § 27 Abs. (2) GasNEV

Stand 31.12.2009

Länge des Niederdrucknetzes (inklusive Hausanschlussleitungen)	km	60,88
Länge des Mitteldrucknetzes (inklusive Hausanschlussleitungen)	km	32,69
Länge des Hochdrucknetzes (inklusive Hausanschlussleitungen)	km	10,57
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse A (Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm)	km	-
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse B (Nennweite DN: $700 \text{ mm} \leq x < 1000$ mm)	km	-
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse C (Nennweite DN: $500 \text{ mm} \leq x < 700$ mm)	km	-
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse D (Nennweite DN: $350 \text{ mm} \leq x < 500$ mm)	km	0,417
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite DN: $225 \text{ mm} \leq x < 350$ mm)	km	-
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite DN: $110 \text{ mm} \leq x < 225$ mm)	km	9,607
Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite DN: $x < 110$ mm)	km	0,542
Ausgespeiste Jahresarbeit in Mio. kWh	kWh	203.730.784
Anzahl der Ausspeisepunkte im Hochdrucknetz		1
Anzahl der Ausspeisepunkte im Mitteldrucknetz		513
Anzahl der Ausspeisepunkte im Niederdrucknetz		1.920
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen	$\text{m}^3_{\text{N}} / \text{h}$	7.041
Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen	tt:mm:jjjj hh	07.01.2009 7:00